



OBEC CHLÍSTOV
Chlístov 8
518 01 Dobruška
IČ: 00579122

Dokumentace k zabezpečení o požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Zastupitelstvo obce Chlístov vydává na základě § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), v souladu s § 1 písm. n) vyhlášky č. 246/ 2001 Sb. o požární prevenci a § 1 odst. 2 písm. b) a § 13 NV č. 172/ 2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 172/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Za takovou akci se považuje prostor, kde se může shromáždit více než 200 osob.

Čl. 1 Organizační opatření

Pořadatel jmenuje osobu odpovědnou za zajištění požární ochrany (PO) během akce. Tato osoba musí být proškolená v základních povinnostech PO a musí být přítomna po celou dobu akce.

Požární hlídka

U akcí s velkým počtem osob, s použitím otevřeného ohně, pyrotechniky nebo v uzavřených prostorech se ustanovuje **požární hlídka**.

Požární hlídka:

- musí být poučená,
- znát rozmístění hasicích prostředků,
- vědět, jak vyhlásit poplach a evakuaci,
- vést záznam o průběhu služby, pokud je to vyžadováno.

Čl. 2 Prostor akce

Tento prostor musí být zajištěn po stránce bezpečné a včasné evakuace osob. Únikové cesty musí být trvale volné, označené a osvětlené. Nesmí se zužovat, zakrývat stánky, technikou, dekoracemi nebo zbožím. Počet návštěvníků nesmí přesáhnout maximální povolenou kapacitu daného místa. Prostory musí mít dostatečný počet a šířku únikových východů. Veškerá zařízení (ozvučení, osvětlení, stánky) musí splňovat platné normy. Provizorní rozvody musí být zajištěny proti poškození a nesmí být vedeny únikovými cestami.

Čl. 3 Hasicí prostředky a technika

Na místě musí být rozmístěny dostatečné typy a počty hasicích přístrojů. U akcí s otevřeným ohněm je nutné:

- mít vodní zdroj nebo nádoby s vodou/pískem,
- dodržovat stanovené bezpečné vzdálenosti.

Čl. 4 Otevřený oheň, vaření, grily, ohňostroje

Otevřený oheň lze použít pouze na místech určených pořadatelem v souladu s návodem k použití tohoto zařízení. Minimální odstupy od budov, stánků, vozidel atd. – typicky min. 3–5 metrů, dle velikosti ohně.

Stánky s občerstvením musí splňovat následující:

- Plynová zařízení: revize, nepoškozené hadice, umístění lahví vertikálně, mimo dosah veřejnosti.
- tuky neohřívat bez dozoru.
- v blízkosti musí být hasičák třídy F (na hořící tuky).

Pyrotechnika / Ohňostroje

Vyžadují:

- kvalifikovanou obsluhu,
- schválení obce a případně HZS kraje,
- vymezený bezpečnostní prostor,
- zákaz vstupu veřejnosti do ohrožené zóny.

Čl. 5 Evakuační plán

Pořadatel zpracuje evakuační plán, jehož náležitosti jsou:

- popis prostoru a únikových cest,
- rozmístění hasicích prostředků,
- popis požárního poplachu,
- postup při evakuaci,
- kontakty na odpovědné osoby,
- spojení na Hasičský záchranný sbor (150).

Plán musí být seznámen všem pracovníkům akce, případně distribuován před zahájením.

Čl. 6 Komunikace a označení

Únikové východy a směry úniku musí být jasně označeny.

Pořadatel zajistí:

- informování návštěvníků o základních pravidlech (např. zákaz kouření uvnitř stanů),
- funkční ozvučení pro případnou evakuaci.

Čl. 7 Kontrola a dokumentace

Před začátkem pořadatel akce provede **prohlídka místa**, při níž se zkontroluje:

- přístup pro hasiče,
- funkčnost nouzového osvětlení,
- dostupnost hasicích přístrojů,
- volné únikové cesty,
- stav elektroinstalace a technických zařízení.

Vypracuje se **záznam o kontrole**.

Čl. 8 Povinnosti po skončení akce

Pořadatel provede kontrolu, zda:

- nejsou ponechány v prostoru žhavé předměty,
- jsou vypnuta elektrická zařízení,
- byl bezpečně uklizen prostor akce.

Čl. 9 Účinnost

Tento dokument nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho zveřejnění na úřední desce obce Chlístov.

Ing. Vít Široký, starosta obce

Pavel Holeček, místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 2.1.2026